



# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10674—2006

## 水 力 控 制 阀

Hydraulic control valve

2006-12-31 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前　　言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国阀门标准化技术委员会(SAC/TC 188)归口。

本标准起草单位:天津塘沽瓦特斯阀门有限公司、宁波埃美柯铜阀门有限公司、上海冠龙阀门有限公司、上海欧特莱阀门机械有限公司、上海标一阀门有限公司、上海正丰阀门制造有限公司。

本标准主要起草人:王炳沾、曹明康、郑雪珍、徐勇、张广才、夏福权、陈铁鋆。

本标准为首次发布。



# 水 力 控 制 阀

## 1 范围

本标准规定了以水力驱动以隔膜或活塞作为传感元件的直通式、直流式、角式水力控制阀的结构型式、技术要求、材质、试验方法、检验规则、标识、包装和运输等内容。

本标准适用于公称压力为 PN10~PN25、公称尺寸为 DN50~DN1000、介质温度为 0℃~80℃、工作介质为清水的水力控制阀。

活塞式水力控制阀也可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 700 碳素结构钢(GB/T 700—1988, neq DIN 630:1987)
- GB/T 1047 管道元件 DN(公称尺寸)的定义和选用(GB/T 1047—2005, ISO 6708:1995, MOD)
- GB/T 1048 管道元件 PN(公称压力)的定义和选用(GB/T 1048—2005, ISO/CD 7268:1996, MOD)
- GB/T 1220 不锈钢棒(GB/T 1220—1992, neq JIS G4303:1988)
- GB/T 1720 漆膜附着力测定法
- GB/T 4423 铜及铜合金拉制棒(GB/T 4423—1992, neq ISO 1637:1987)
- GB/T 9113.1~9113.4 整体钢制管法兰
- GB/T 9124 钢制管法兰 技术条件
- GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验(GB/T 9286—1998, eqv ISO 2409:1992)
- GB/T 12220 通用阀门 标志(GB/T 12220—1989, idt ISO 5209:1977)
- GB/T 12224 钢制阀门 一般要求(GB/T 12224—2005, ASTM B16.34a:1998, NEQ)
- GB/T 12225 通用阀门 铜合金铸件技术条件
- GB/T 12226 通用阀门 灰铸铁件技术条件
- GB/T 12227 通用阀门 球墨铸铁件技术条件
- GB/T 12229 通用阀门 碳素钢铸件技术条件
- GB/T 12230 通用阀门 不锈钢铸件技术条件
- GB/T 12242 安全阀 性能试验方法(GB/T 12242—2005, ASTM PTC25:1994, MOD)
- GB/T 12245 减压阀 性能试验方法
- GB/T 12716 60°密封管螺纹(GB/T 12716—2002, eqv ASME B1.20.1:1992)
- GB/T 13808 铜及铜合金挤制棒(GB/T 13808—1992, neq JIS H3250:1986)
- GB/T 12834 硫化橡胶 性能优选等级(GB/T 12834—2001, idt ISO 1433:1995)
- GB/T 13927 通用阀门 压力试验(GB/T 13927—1992, neq ISO 5208:1982)
- GB/T 17219 生活、饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准
- GB/T 17241.6 整体铸铁管法兰(GB/T 17241.6—1998, neq ISO 7005-2:1998)
- GB/T 17241.7 铸铁管法兰 技术条件(GB/T 17241.7—1998, neq ISO 7005-2:1998)
- JB/T 7748 阀门清洁度和测定方法
- JB/T 7928 通用阀门 供货要求

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1 水力控制阀 **hydraulic control valves**

利用水力控制原理,通过不同的构造达到多用途控制目的的阀门总称。

#### 3.2 遥控浮球阀 **remote float control valve**

利用控制回路中浮球升降来控制主阀的开启和关闭,达到自动控制设定液位的阀门。

#### 3.3 减压阀 **pressure reducing valve**

通过启闭件的节流,将进口压力降至某一个需要的出口压力,并能在进口压力及流量变动时,利用本身介质能量保持出口压力基本不变的阀门。

#### 3.4 缓闭止回阀 **low speed closed check valve**

利用介质自身压力控制实现延时关闭功能,从而消除或缓解水锤的止回阀。

#### 3.5 持压/泄压阀 **pressure sustaining/relief valve**

利用阀门自动开启和关闭来稳定阀前管道压力的阀门。

#### 3.6 水泵控制阀 **pump control valve**

安装在水泵出口处,有助于水泵的开启和关闭并防止介质倒流的逆止类阀门。

#### 3.7 最小开启压力 **minimum open pressure**

阀门开始流通时阀门进口压力。

### 4 结构型式和参数

#### 4.1 结构型式

4.1.1 水力控制阀一般由主阀、先导阀和其他阀门、控制管路等组成。

4.1.2 单腔直通式水力控制阀主阀的结构型式见图 1,双腔水力控制阀主阀的结构型式见图 2,单腔角式水力控制阀主阀的结构型式见图 3。






图 1 单腔直通式水力控制阀主阀结构型式



- |          |           |
|----------|-----------|
| 1——阀盖；   | 7——阀杆；    |
| 2——弹簧；   | 8——阀瓣；    |
| 3——内腔；   | 9——密封圈；   |
| 4——隔膜垫片； | 10——阀瓣压板； |
| 5——隔膜；   | 11——O形圈；  |
| 6——阀体；   | 12——阀座。   |


b)



- |          |           |
|----------|-----------|
| 1——填料压盖； | 8——阀杆；    |
| 2——填料；   | 9——阀瓣；    |
| 3——导向套；  | 10——阀瓣压板； |
| 4——阀盖；   | 11——O形圈；  |
| 5——活塞缸；  | 12——密封圈；  |
| 6——密封垫；  | 13——阀体。   |
| 7——活塞；   |           |


c)

图 1 (续)



- |          |         |          |           |
|----------|---------|----------|-----------|
| 1——阀盖；   | 5——隔膜；  | 9——弹簧；   | 13——密封圈；  |
| 2——上阀杆；  | 6——上阀体； | 10——下阀杆； | 14——阀瓣压板； |
| 3——上腔；   | 7——下腔；  | 11——阀体；  | 15——O形圈；  |
| 4——隔膜垫片； | 8——衬套；  | 12——阀瓣；  | 16——阀座。   |

a) 双腔直通式水力控制阀主阀



- |          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 1——阀盖；   | 5——下腔；  | 9——阀瓣；  |
| 2——上腔；   | 6——隔膜座； | 10——阀座； |
| 3——隔膜垫片； | 7——O形圈； | 11——阀体。 |
| 4——隔膜；   | 8——阀杆；  |         |

b) 双腔直流动力控制阀主阀(1)

图 2 双腔水力控制阀主阀结构型式




图 3 单腔角式水力控制阀主阀结构型式

#### 4.2 参数

4.2.1 水力控制阀主阀的公称尺寸应符合 GB/T 1047 的规定。

4.2.2 水力控制阀主阀的公称压力应符合 GB/T 1048 的规定。

4.2.3 遥控浮球阀的基本参数见表1。

表1 遥控浮球阀的基本参数

名称	符号	单位	公称压力		
			PN10	PN16	PN25
浮球阀工作压力	$p_F$	MPa	0.04~0.6		
液面控制精度	$\delta$	mm	$\pm 30$		

4.2.4 减压阀的基本参数见表2。

表2 减压阀的基本参数

名称	符号	单位	公称压力		
			PN10	PN16	PN25
最高进口压力	$p_{1\max}$	MPa	1.0	1.6	2.5
最低进口压力	$p_{1\min}$		$p_{2\max} + 0.2$		
最高出口压力	$p_{2\max}$		0.8	1.0	1.6
最低出口压力	$p_{2\min}$		0.05		
流量特性偏差	$\Delta p_{2Q}$		$\leq 10\%$		
压力特性偏差	$\Delta p_{2p}$		$\leq 5\%$		
最小压差	$\Delta p_{\min}$		0.2		

4.2.5 缓闭式止回阀的基本参数见表3。

表3 缓闭式止回阀的基本参数

名称	符号	单位	公称压力		
			PN10	PN16	PN25
最小关闭压力	$p_c$	MPa	$\leq 0.05$		
缓闭时间	$t$	s	2~60		

注：缓闭时间也可按客户要求。

4.2.6 泄压/持压阀的基本参数见表4。

表4 泄压/持压阀的基本参数

名称	符号	单位	公称压力		
			PN10	PN16	PN25
整定压力	$p_s$	MPa	$\leq 0.83$	$\leq 1.33$	$\leq 1.7$
整定压力偏差			$p_s < 0.5 \text{ 时 } \pm 0.014 \text{ MPa}; p_s \geq 0.5 \text{ 时 } \pm 3\% p_s$		
启闭压差			$p_s < 0.3 \text{ 时 } 0.06 \text{ MPa}; p_s \geq 0.3 \text{ 时 } 20\% p_s$		
排放压力			$\leq 1.2 p_s$		

4.2.7 水泵控制阀的基本参数见表5。

表5 水泵控制阀的基本参数

名称	符号	单位	公称压力		
			PN10	PN16	PN25
最小关闭压力	$p_c$	MPa	$\leq 0.05$		

## 5 技术要求

### 5.1 压力-温度等级

5.1.1 水力控制阀的压力-温度等级由阀体、内部件及控制管系统材料的压力-温度等级确定。在某一温度下的最大允许工作压力取阀体、内部件及控制管系统材料在该温度下最大允许工作压力值中的小值。

5.1.2 铁制壳体的压力-温度等级应符合 GB/T 17241.7 的规定。

5.1.3 钢制壳体的压力-温度等级应符合 GB/T 12224 的规定。

### 5.2 阀体

#### 5.2.1 阀体法兰

法兰应与阀体整体铸出。铸铁法兰形式和尺寸应符合 GB/T 17241.6 的规定,技术条件应符合 GB/T 17241.7 的规定;钢制法兰的结构形式和尺寸应符合 GB/T 9113 的规定,技术条件应符合 GB/T 9124 的规定。

#### 5.2.2 阀体螺纹

与管路连接的阀体螺纹应符合 GB/T 12716 的规定或符合客户要求。

#### 5.2.3 阀体结构长度

直通式、直流式阀体的结构长度 A 见表 6;角式阀体的结构长度 B、C 见表 7,或按订货合同的规定。

表 6 直通式、直流式阀体结构长度

mm

公称尺寸 DN	PN10					PN16					PN25			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	230	238	203	240		230	205	254	240		203	230	203	250
65	290	279	216	250		290	250	295	300		216	290	216	290
80	310	305	241	280	260	310	250	336	310	279	241	310	241	310
100	350	381	292	360	353	350	320	396	320	368	292	350	292	350
125	400	445	330	430	402	400	415	465	390	420	330	400	330	400
150	480	508	356	455	451	480	415	533	460	473	356	480	356	450
200	600	645	495	585	543	600	500	670	540	568	495	600	495	550
250	730	756	622	650	660	730	605	790	640	695	622	730	622	650
300	850	864	698	800	762	850	725	902	800	800	698	850	698	750
350	980	991	787	860	870	980	733	1 029	800		787	980	787	850
400	1 100	1 051	914	962	889	1 100	990	1 104	980		914	1 100	914	950
450	1 200		978	1 075	1 070	1 200	1 000		1 050		978	1 200	978	1 050
500	1 250		1 295	1 075	1 219	1 250	1 100		1 140		1 295	1 250	1 295	1 150
600	1 450		1 448	1 232	1 219	1 450			1 350		1 448	1 450	1 448	1 350
700									1 550				1 550	
800									1 620					1 750
900									1 850					
1 000									2 050					

注: 系列 1、系列 6(黑体字)为优选系列。

表 7 角式阀体结构长度

mm

公称尺寸 DN	系 列													
	PN10						PN16							
	1		2		3		4		5		6		7	
	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
50	102	102	119	83			108	108	126	90				
65	140	102	140	102			148	110	147	110				
80	146	146	153	102			156	156	168	111			145	145
100	172	172	191	127	176	140	181	181	198	135	184	148	160	160
150	216	216	254	152	226	171	227	227	266	164	238	184	180	180
200	279	279	323	203	272	184	292	292	335	215	284	197	215	215
250			378	219					395	236			245	245
300			432	349					451	368			270	270
350			495	378					514	397			310	310
400			526	399					552	419			370	370

注：系列 1、系列 4(黑体字)为优选系列。

### 5.3 阀盖

5.3.1 阀盖与隔膜和阀体的连接型式应采用法兰式。

5.3.2 阀盖上至少应有两个最小为 6.34 mm 的孔,用于与控制管路连接。

### 5.4 壳体强度

水力控制阀经 20 °C 时最大允许工作压力的 1.5 倍的压力试验后,阀门应无可见渗漏且结构无可见损伤。

### 5.5 密封性能

5.5.1 应对密封圈进行高压密封试验和低压密封试验;对于双腔水力控制主阀,在密封试验结束后,还需作衬套密封试验。

5.5.2 在规定的试验压力和时间内,阀门应无任何渗漏。

### 5.6 最小开启压力

5.6.1 阀门应能在规定的最小开启压力范围内打开。

5.6.2 对于公称尺寸小于等于 DN600 的阀门,最小开启压力应小于等于 0.05 MPa;对于公称尺寸大于 DN600 的阀门,最小开启压力应小于等于 0.07 MPa。

### 5.7 密封圈

密封圈应进行表面抗磨耗试验。试验 10 000 次后再对阀门进行渗漏测试,阀门应能通过 5.5 规定的密封试验。

### 5.8 隔膜寿命

打开、关闭阀门 10 000 次,隔膜应无损坏且阀门应无可见渗漏。

### 5.9 动作性能

对阀门进行动作性能试验,操作应灵活、无卡阻。

### 5.10 清洁度

清洁度应符合 JB/T 7748 的规定。

### 5.11 表面防腐

- 5.11.1 对阀门的内、外表面进行环氧树脂粉末喷涂或喷漆处理。
- 5.11.2 如果使用环氧树脂粉末喷涂，则表面漆膜厚度应为 0.076 mm~0.400 mm。
- 5.11.3 如果进行喷漆处理，则表面漆膜厚度应为 0.10 mm~0.15 mm。

### 5.12 整机卫生性能

如果用于饮用水系统中，整机卫生性能指标应符合 GB/T 17219 的规定。

## 6 材料

主要零部件材料按表 8 选用，也可选用性能相当于或高于本标准的其他材料。

表 8 主要零部件材料

部件	材 料	材料代号	标准号
阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、铜、碳钢	HT200, QT450—10, WCB CF8M, ZCuAl10Fe3, ZCuZn40Pb2, Q235	GB/T 12226, GB/T 12227 GB/T 12229, GB/T 12230 GB/T 12225, GB/T 700
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、铜、碳钢	HT200, QT450—10, WCB CF8M, ZCuAl10Fe3, ZCuZn40Pb2, Q235	GB/T 12226, GB/T 12227 GB/T 12229, GB/T 12230 GB/T 12225, GB/T 700
阀杆	耐腐蚀性材料，如铜或不锈钢	HMn58-2, 2Cr13	GB/T 4423, GB/T 13808, GB/T 1220
上阀座	灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、铜	HT200, QT450—10, Q235 CF8M, ZCuAl10Fe3, ZCuZn40Pb2	GB/T 12226, GB/T 12227 GB/T 700, GB/T 12230 GB/T 12225
中阀座	灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、铜	HT200, QT450—10, Q235 CF8M, ZCuAl10Fe3, ZCuZn40Pb2	GB/T 12226, GB/T 12227 GB/T 700, GB/T 12230 GB/T 12225
下阀座	不锈钢、青铜	CF8M, ZCuAl10Fe3, ZCuZn40Pb2	GB/T 12230, GB/T 12225
密封圈	天然或合成橡胶、增强型橡胶	NR, NBR, EPDM	GB/T 12834
隔膜	带夹层的天然、合成橡胶和增强型橡胶	NR, NBR, EPDM	GB/T 12834
紧固件	不锈钢、碳钢	1Cr13, 2Cr13, Q235	GB/T 1220, GB/T 700

## 7 试验方法

### 7.1 壳体试验

7.1.1 除持压/泄压阀外，其他水力控制阀的壳体试验的要求应符合 GB/T 13927 的规定。

#### 7.1.2 持压/泄压阀壳体试验：

##### 7.1.2.1 试验条件

- 试验介质：常温水。
- 试验压力：20 °C 时最大允许工作压力的 1.5 倍。
- 持续时间见表 9。

表 9 试验持续时间

公称尺寸 DN	最短试验持续时间 s
≤150	120
200~250	180
300~400	240
450~600 <sup>a</sup>	300

<sup>a</sup> 公称尺寸 DN>600 时, 试验时间应按比例增加。

#### 7.1.2.2 连接方法

壳体试验的连接方法见图 4。




图 4 壳体试验连接方法

#### 7.1.2.3 试验方法

- 在进口 A 处、出口 C 处加法兰。
- 打开阀 1, 从进口处注水, 直到水从 B 处冒出(注水之前 B 处与大气相通), 然后用塞堵将 B 处堵住。
- 在进口处施加压力。当试验压力达到规定值后, 保持此试验压力并持续规定的时间, 同时检验阀门有无渗漏。

### 7.2 密封性能试验

#### 7.2.1 密封圈密封试验

##### 7.2.1.1 高压密封试验条件

- 试验介质: 水或气。
- 试验压力: 20 °C 时最大允许工作压力的 1.1 倍(试验介质为水)或 0.6 MPa(试验介质为气)。
- 试验时间: 试验时间应符合 GB/T 13927 的规定。

##### 7.2.1.2 低压密封试验条件

- 试验介质: 水或气。
- 试验压力: 0.05 MPa。
- 试验时间: 60 s。

##### 7.2.1.3 连接方法

密封圈密封试验连接方法见图 5。当试验介质为水时, 应将出口处软管与量筒相连; 当试验介质为气时, 应将出口处软管浸入水槽中。




图 5 密封试验和最小开启压力试验的连接方法

#### 7.2.1.4 试验方法

- 打开阀 1 阀 2, 管 L1 和 L2 充满介质。
- 在 L1 和 L2 管内加压至规定的试验压力后关闭阀 1。
- 观察压力表及出口处, 在规定的时间内, 如果压力表读数下降或量筒内液面上升(试验介质为水时)或水槽中有气泡冒出(试验介质为气时)则说明密封圈渗漏。如果压力表指针不动且量筒内液面未上升(试验介质为水时)或水槽中没有气泡冒出(试验介质为气时), 则说明阀门密封圈密封试验合格。

#### 7.2.2 衬套密封试验

##### 7.2.2.1 试验条件

- 试验介质: 水或气。
- 试验压力: 0.35 MPa。
- 试验时间: 60 s。

##### 7.2.2.2 连接方法

衬套密封试验连接方法见图 6。当试验介质为水时, 应将出口处软管与量筒相连; 当试验介质为气时, 应将出口处软管浸入水槽中。




图 6 双腔水力控制阀衬套密封试验的连接方法

##### 7.2.2.3 试验方法

- 仅对进口 A 施加规定的压力后关闭阀 1。

- b) 在规定的时间内,如果压力表读数下降或量筒内液面上升(试验介质为水时)或水槽中有气泡冒出(试验介质为气时),则视为不合格;如果压力表指针不动且量筒内液面未上升(试验介质为水时)或水槽中没有气泡冒出(试验介质为气时),则说明衬套密封试验合格。

### 7.3 最小开启压力试验

7.3.1 试验系统连接方法见图5(关闭阀2,除去D处塞堵、出口法兰、管路)。

7.3.2 将阀门关闭,打开阀1在阀门的进口端逐渐加压。

7.3.3 反复测试三次取平均值。

注:建议先进行最小开启压力试验,然后拧上D处塞堵,加上出口法兰、管路和量筒后再进行密封试验。

### 7.4 密封圈抗磨损试验

对阀门加压至公称压力,阀门的出口应暴露于空气中。然后降压使阀门缓慢关闭。此为一次完整的试验过程。对阀门进行以上试验10 000次。

### 7.5 隔膜寿命试验

关闭阀门,在公称压力下打开阀门至全开,然后使阀门关闭,此为一次完整的试验过程。对阀门进行以上试验10 000次。

### 7.6 动作性能试验

7.6.1 试验介质:常温清水。

7.6.2 遥控浮球阀动作性能试验

7.6.2.1 动作性能要求:被测阀在水位达到规定水位时应能自动关闭,低于规定水位时应能自动打开。

7.6.2.2 试验系统如图7。




图7 遥控浮球阀动作性能试验系统图

#### 7.6.2.3 试验方法

- 关闭阀11,开启水泵,向水池注水,观察主阀关闭时的液位。
- 打开阀11降低水池水位,观察浮球阀开启时的液面位置。
- 液面偏差符合表1的规定。

#### 7.6.3 减压阀的动作性能试验

7.6.3.1 动作性能试验系统图应符合 GB/T 12245 的规定。

#### 7.6.3.2 调压试验

调压试验的试验方法应符合 GB/T 12245 的规定,出口压力应在最大值与最小值之间连续调整,调节应灵敏,不得有卡阻和异常振动。

#### 7.6.3.3 压力特性偏差试验

压力特性偏差试验方法应符合 GB/T 12245 的规定,出口压力偏差应符合表 2 的规定。

#### 7.6.3.4 流量特性偏差试验

流量特性偏差试验方法应符合 GB/T 12245 的规定,出口压力负偏差应符合表 2 的规定。

#### 7.6.4 缓闭式止回阀动作性能试验

##### 7.6.4.1 试验压力:公称压力。

##### 7.6.4.2 动作性能试验系统见图 8。




#### 7.6.4.3 试验方法

- 关闭阀 4,开启水泵,打开阀 5、11。
- 调节球阀 4,使压力表 6 升至被测阀的公称压力,观察主阀是否完全打开。
- 关闭水泵,同时关闭阀 11,此时背压罐的水快速倒流,使止回阀缓慢关闭。
- 记录关闭时间  $t$  及压力表 8 的最大压力即最小关闭压力和缓闭时间。
- 重复以上试验至少三次。
- 试验结果应符合表 3 的规定。

#### 7.6.5 泄压/持压阀的动作性能试验

##### 7.6.5.1 测试仪表按 GB/T 12242 规定。

##### 7.6.5.2 试验系统图见图 9。



1—水泵； 4、6、8—压力表；  
 2—泄压阀； 7—被测阀；  
 3、5—球阀； 9—水池。

图 9 泄压/持压阀动作性能试验系统图

#### 7.6.5.3 试验程序

- 开启水泵，打开阀 5，设定被测阀的整定压力值。
- 调节球阀 3，降低被测阀的进口压力，使之关闭。
- 然后再升压，当压力达到整定压力的 90% 以后，升压速度不超过 0.01 MPa/s，继续升高压力，观察并记录阀的整定压力。
- 继续升高阀的进口压力，直到阀达到并保持全开启状态，观察阀的动作，记录阀的排放压力  $p_d$ 。
- 逐渐降低阀的进口压力，直到阀关闭，记录回座压力  $p_r$ 。
- 重复以上步骤直到  $p_s$ ,  $p_r$ ,  $p_d$  为稳定值为止并作记录。
- 试验结果应符合表 4 的规定。

#### 7.6.6 水泵控制阀的动作性能试验

##### 7.6.6.1 动作性能要求

- 水泵控制阀在开启时应具有缓开启动的功能。
- 水泵控制阀应在关闭 70%~90% (可调) 时行程开关动作关闭水泵。
- 水泵控制阀在不与水泵连动时应符合 7.6.4 关于缓闭式止回阀的规定。
- 动作性能试验的试验系统见图 10。




图 10 水泵控制阀动作性能试验系统图

#### 7.6.6.2 试验方法

- 关闭阀 4, 开启水泵, 打开阀 5,11, 使被测阀出口有大量水流出;
- 关闭控制阀上的电磁阀使控制阀关闭。当控制阀关闭行程的 70%~90% 时看行程开关是否动作关闭水泵。
- 重复步骤 a), 关闭水泵, 同时关闭阀 11, 此时背压罐的水快速倒流, 使主阀缓慢关闭;
- 记录关闭时间  $t$  及压力表 8 的最大压力和缓闭时间。
- 试验结果应符合表 5 的规定。

#### 7.7 清洁度

清洁度的测定方法应符合 JB/T 7748 的规定。

#### 7.8 表面防腐检验和试验

##### 7.8.1 漆膜厚度的测定用测厚仪直接测量。

##### 7.8.2 环氧树脂粉末喷涂漆膜附着力试验:

使直径为 50 mm 电镀钢球从距被测表面 200 mm~250 mm 处自由落体撞击被测表面, 经撞击后被测表面不能出现脱层、裂纹等现象。

##### 7.8.3 喷漆漆膜附着力试验:

按 GB/T 1720 执行, 或按 GB/T 9286 执行, 并应符合 2 级标准。

### 8 检验规则

#### 8.1 检验项目

阀门出厂检验和型式试验的检验项目按表 10 的规定。

表 10 出厂检验和型式试验的检验项目

检验项目	检验类别		技术要求	试验方法
	出厂检验	型式试验		
壳体试验	√	√	5.4	7.1
密封试验	√	√	5.5	7.2
最小开启压力	√	√	5.6	7.3

表 10 (续)

检验项目	检验类别		技术要求	试验方法
	出厂检验	型式试验		
阀座密封圈表面抗磨损试验	—	√	5.7	7.4
隔膜寿命试验	—	√	5.8	7.5
动作性能试验	√	√	5.9	7.6
清洁度	—	√	5.10	7.7
表面防腐	—	√	5.11	7.8

注：用户有要求时应进行动作性能试验的出厂检验。

## 8.2 出厂检验

8.2.1 每台阀门必须进行出厂检验，检验合格后方可出厂。

8.2.2 出厂检验项目、技术要求和试验方法按表 10 的规定。

## 8.3 型式试验

8.3.1 有下列情况之一时应进行型式试验：

- a) 新产品试制或老产品转厂生产的定型鉴定时。
- b) 正常生产时，每三年应进行一次检验。
- c) 产品停产一年以上恢复生产时。
- d) 因结构、工艺材料的变更可能影响产品性能时。
- e) 出厂试验结果与上次型式试验结果有较大差异时。
- f) 国家质量监督部门提出进行型式试验要求时。

8.3.2 型式试验的检验项目、技术要求和试验方法按表 10 的规定。

## 8.4 抽样方法

型式试验采取从生产厂质检部门检验合格的库存产品中随机抽取的方法，或从已供给用户但未使用过的产品中随机抽取的方法。每一规格产品供抽样的最少台数和抽样台数按表 11 的规定。如订货台数少于供抽样的最少台数或到用户抽样时，供抽样的台数不受表 11 的限制，抽样台数仍按表 11 的规定。对整个系列进行质量考核时，抽检部门根据情况可以从该系列中抽取 2 个～3 个典型规格进行检验。

表 11 抽样台数

公称尺寸 DN	供抽样最少台数	抽样台数
50～200	8	2
250～400	6	2
450～600	4	2
>600	2	1

## 8.5 判定方法

型式试验中的每台阀门的壳体试验、密封试验、最小开启压力、性能试验的结果必须符合表 10 的规定；其余检验项目中若有一台阀门一项指标不符合表 10 中技术要求的规定，允许从供抽样的阀门中再抽取规定的抽样台数，再次检验时全部检验项目的检验结果必须符合表 10 中的技术要求的规定，否则判定为不合格。

## 9 标识和供货要求

9.1 除水力控制阀中的减压阀和持压/泄压阀外,其他用途阀门的标识应符合 GB/T 12220 的要求。

### 9.2 减压阀标识

9.2.1 阀体标识符合 GB/T 12220 的规定。

9.2.2 铭牌和合格证中应注明:

- a) 进口压力。
- b) 出口压力(调压范围)。
- c) 适用介质。

### 9.3 持压/泄压阀标识

9.3.1 阀体标识符合 GB/T 12220 的规定。

9.3.2 铭牌应至少具有下列标志:


- a) 阀门设计的允许最高工作温度。
- b) 整定压力(整定压力范围)。
- c) 依据的标准号。
- d) 制造厂的型号。

9.4 阀门内腔应保持清洁,不能有残余的试验介质。

9.5 阀的装运、储存应符合 JB/T 7928 及卫生许可的规定。

附录 A  
(资料性附录)  
水力控制阀典型结构原理图(以单腔直通式为例)


A.1 遥控浮球阀典型结构原理图如图 A.1 所示。



- 1——针阀；  
2——浮球阀；  
3——浮球；  
4——水池。

图 A.1 遥控浮球阀结构原理图


A.2 减压阀典型结构原理图如图 A.2 所示。



- 1、4——针阀；  
2、6——球阀；  
3、7——压力表；  
5——先导阀。

图 A.2 减压阀结构原理图


A.3 缓闭止回阀典型结构原理图如图 A.3 所示。



1、4——微型止回阀；  
2、3——针阀。

图 A.3 缓闭止回阀结构原理图

A.4 持压/泄压阀典型结构原理图如图 A.4 所示。



1、2——针阀；  
3——压力表；  
4——先导阀。

图 A.4 持压/泄压阀结构原理图